

| svorky regulace | kabel | použití | kontrola | |
|--------------------|-------|---------|----------|--|
|--------------------|-------|---------|----------|--|

Silové napájení

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------------|
| | CYKY 5Jx2,5 | Me.110.EC3, 400V/3,8A Mi.110.EC3, 400V/3,8A jištění 3x 16A (char. C) | | <input type="checkbox"/> |
|--|-------------|--|--|--------------------------|

Silové napájení včetně ovládání a komunikace

| | | | | |
|--|---------------|--|---|--------------------------|
| | SYKFY 2x2x0,5 | | Elektrický ohřivač EPO-V 600 x 300 / 13,5 Jištění 3x 25A CYKY 5Jx4 | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------|--|---|--------------------------|

Ovládání a komunikace

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | SYKFY 5x2x0,5 | | Ovladač CP 10 RT (ovládání výkonu ventilátoru a teploty vzduchu) - maximální délka kabelu - 25 m | <input type="checkbox"/> |
| | CYKY 20x1,5 CYKY 20x1,5 CYKY 20x1,5 CYKY 20x1,5 | | Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna) Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna) Osvětlení, Tlačítko (WC, Koupelna) Spínač Externí vstupy (pro signály 230 V) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | SYKFY 2x2x0,5 | | Havarijní STOP kontakt | <input type="checkbox"/> |
| | UTP CAT 5e | | Ethernet rozhraní, TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu - z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20 - volitelně: "https://control.atrea.eu" | <input type="checkbox"/> |
| | CYKY 30x1,5 | | Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.1 Ovládací napětí 24V, max. 2W (Belimo LM 24A) | <input type="checkbox"/> |
| | CYKY 30x1,5 | | Servopohon klapky zónového větrání - zóna č.2 Ovládací napětí 24V, max. 2W (Belimo LM 24A) | <input type="checkbox"/> |
| | SYKFY 2x2x0,5 | | Univerzální poruchový výstup (24V DC, max. 100mA) | <input type="checkbox"/> |
| | SYKFY 2x2x0,5 | | Výstup informace o provozu ventilátorů (24V DC, max. 100mA) | <input type="checkbox"/> |

Externí čidla

| | | | | |
|--|---------------|--|--|--------------------------|
| | SYKFY 2x2x0,5 | | Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) TA2 za ohřivačem nebo za chladičem ADS 120 | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------|--|--|--------------------------|

Jednotka

DUPLEX 5400 Basic Specifikace:

DUPLEX 5400 Basic / 10/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4
- B.LM24A - Ke.LM24A - Ki.LM24A - H.400/400.P - FT - RD5 - PFe -
PFi - MMe - MMi - SW - CM.s - CP10RT - ADS 120 + EPO-V 600 x 300
/ 13,5 - ErP x, EPO-V 600 x 300 / 13,5

| svorky regulace | kabel | použití | kontrola | |
|--------------------|-------|---------|----------|--|
|--------------------|-------|---------|----------|--|

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.

Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.

Slaboporudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).